

Protokol o zkouškách č. 1237/2010

Zadavatel: ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK, Podlesí 32, Valašské Meziříčí, 75701

Číslo vzorku: 3195

Objednávka: ze dne 9.8.2010

Místo odběru: Podlesí, Černá studánka

Matrice: voda pitná

Vzorek odebral: externí zákazník

Postup vzorkování: Odběr vzorku není předmětem akreditace

Datum odběru: 9.8.2010

Datum příjmu: 11.8.2010

Analyzováno: 11.8.2010 - 13.8.2010

Název rozboru	Zjištěná hodnota	Jednotka	Metoda	Nejistota *	Limit**	Hodnocení
Escherichia coli	2	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)	KA	max.0 NMH	nevyhovuje
koliformní bakterie	21	KTJ/100 ml	SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)	KA	max.0 NMH	nevyhovuje
počty kolonií při 36 °C	14	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)	KA	max.20 MH	vyhovuje
počty kolonií při 22 °C	380	KTJ/ml	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)	KA	max.200 MH	nevyhovuje

Legenda: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 2, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

* nejistota byla získána jako kombinovaná rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

** limitní hodnoty jsou převzaty z Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Protokol nemůže být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře jinak než celý.

Ve Vsetíně, 13.8.2010

Ukazatel	Černá	Norma
pH	7,39	6,5–9,5
Oxidovatelnost	1,53 mgO ₂ /l	max. 3,0
Amoniak	0 mg/l	max. 0,5
Dusitany	0 mg/l	max. 0,1
Dusičnany	2 mg/l	max. 50, kojen. 15
Barva	5 mgPt/l	max. 20
Zákal	4,8 ZF	max. 5
Tvrdost	1,55 mmol	dopor. 0,9–5,0
Vápník	55 mg/l	dopor. nad 20
Hořčík	4,3 mg/l	max. 125
Alkalita	3,65 mmol	nad 0,8
Chloridy	3,55 mg/l	max. 100

RNDr. Václav Janík
vedoucí laboratoře

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Centrální laboratoř
Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

